



**МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

бул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск,
Тэл. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

**МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск,
Тел. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

26.07.2016 № 02-3-05/9163

На № _____ ад _____

ООО «Центр экономических
проектов»
220014, г. Минск
ул. Попова, 24а, кааб. 510

О рассмотрении обращения

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в пределах своей компетенции рассмотрело письмо ООО «Центр экономических проектов» от 07.06.2016 г. № 202 и сообщает следующее.

Принимая во внимание, что воздухонагреватель является иным оборудованием отличным от отопительного котла (обогрев осуществляется за счет воздуха), то есть с иным принципом работы и с другой схемой подключения, работы по замене отопительного оборудования (котла на жидком топливе) на воздухонагреватель на отработанном масле относятся к модернизации и требуют разработки проектной документации.

Кроме того сообщаем, что проектная документация разрабатывается с целью проведения работ по установке и подключению воздухонагревателя.

Требования к установке и подключению воздухонагревателей на жидком топливе действующими техническими нормативными правовыми актами в области архитектуры и строительства не регламентируются.

Заместитель Министра

Д.И.Семенкевич